

八重瀬町新庁舎の免震用オイルダンパー適合化工事完了のお知らせ。

オイルダンパーとは、地震の際に建物の揺れを抑える装置です。

平成28年1月に完成した八重瀬町新庁舎の地下に4本設置されています。

免震装置の検査データ改ざん問題が、新聞報道により平成28年10月に発覚し、国交省より八重瀬町新庁舎へもデータ改ざんされたオイルダンパーが使用されている事の報告がありました。

平成31年2月6日、詳細調査の結果1本は大臣認定不適合品、3本はお客様基準外で、4本とも不適合製品であるとの報告がありました。

適合品への交換を行うため、令和元年8月28日～29日に職員2名を KYB(カヤバシステムマシナリー株式会社)三重工場へ派遣し、工場検査に立ち合い、性能検査記録が規格値内(合格)であることを確認しました。

令和元年10月22日～26日、八重瀬町新庁舎に使われている不正な免震用オイルダンパーの適合化工事を実施し、適合品オイルダンパーに交換しました。

適合化工事にかかる費用は KYB 株式会社側が全額負担しました。

上記のとおり、八重瀬町新庁舎に設置されている免震用オイルダンパーの適合化工事は、令和元年10月26日(土)をもちまして、是正工事を完了しましたことを町民の皆さまへお知らせ致します。

①新規オイルダンパー搬入




②新規オイルダンパー搬入




③新規オイルダンパー搬入



④新規オイルダンパー搬入



⑤オイルダンパー取替状況



⑥オイルダンパー取替状況



⑦オイルダンパー取替完了



⑧オイルダンパー取替完了自主検査



⑨旧オイルダンパー搬出



⑩旧オイル搬出



⑪取替完了



⑫取替完了




⑬塗装取替完了



⑭塗装取替完了



1. 既存オイルダンパー配置図



No.	交換前 製品番号	交換後 製品番号
1	745-1423	745-1983
2	745-1422	745-1982
3	745-1421	745-1981
4	745-1424	745-1984